



Д. А. Осипов

Приказ №7п от 25.06.2015 года

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в ЧОУДО «Школа «ELC», по адресу Хабаровск, ул. Гоголя, д. 43, офис 1

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технического училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений.
- 1.2. Инструкция применения и исполнения всеми сотрудниками и обучающимся школы в целях:
 - 1.2.1. защиты жизни и здоровья людей;
 - 1.2.2. предотвращения воздействий на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;
 - 1.2.3. защиты имущества;
 - 1.2.4. защиты и охраны окружающей среды;
- 1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещение школы возлагается на соответствующие материально ответственные лица. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время на лицо, ответственное за противопожарную безопасность в ЧОУДО «Школа ELC».
- 1.4. Работники школы допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа. Повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев.
- 1.5. Не реже 1 раза в 6 месяцев необходимо проводить тренировочные занятия по эвакуации всех сотрудников и обучающихся.
- 1.6. Всем сотрудникам во время рабочего дня запрещается курение на объекте и территории школы.
- 1.7. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за противопожарную безопасность.
- 1.8. Лица виновные в нарушении инструкции о мерах противопожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Требования к минимальному количеству обучающихся:

В помещении шесть учебных кабинетов. Наполняемость групп от 1 до 6 человек. Одновременно на территории школы могут находиться до 45 человек.

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

- 2.1. Перед началом учебного года ответственный за противопожарную безопасность обязан проверить все на соответствие действующим нормам и правилам.
- 2.2. Территорию школы необходимо содержать в чистоте.

- 2.3. Доступ к противопожарному инвентарю должны быть всегда свободны.
- 2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории школы не допускается.
- 2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание должно быть обеспечено светящимися указателями «Выход», табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, должна иметься табличка с телефонами экстренных служб.
- 2.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.
- 2.7. По окончанию учебных занятий работники школы должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обеспечить электросеть и закрыть помещения на ключ.
- 2.8. Курение в школе и на прилегающей территории категорически запрещено.

3. Требования к системам отопления

- 3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления должны быть проверены и отремонтированы.

4. Требования к электроустановкам

- 4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в школе, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиями действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
- 4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки и специальных зажимов.
- 4.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - 4.3.1. использовать кабели и провода с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 - 4.3.2. оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами.
 - 4.3.3. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электроприборами.
- 4.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

5. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

- 5.1 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
- 5.2 В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация школы должны обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
- 5.3 При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
 - 5.3.1 Загромождать подходы к контрольной-сигнальным устройствам и приборам.
 - 5.3.2 Складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м. до извещателей.
 - 5.3.3 Наносить на извещателей краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

6. Требования к первичным средствам пожаротушения

- 6.1 Школа оснащается первичными средствами пожаротушения. Ответственность за обеспечение школы первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на ответственного за пожарную безопасность сотрудника.
- 6.2 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 6.3 Ручные огнетушители размещаются в легкодоступных местах и специально отведенных местах в школе.
- 6.4 На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтов, на их место должны быть установлены резервные огнетушители.
- 6.5 При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
- 6.6 Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончанию работы

- 7.1 В помещениях школы необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещения.
- 7.2 Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:
 - 7.2.1 Осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара.
 - 7.2.2 Обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения.
 - 7.2.3 Проверить закрытие окон и форточек.
 - 7.2.4 Закрыть помещение.
- 7.3 Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочётах, которые не могут быть устранины проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора для принятия соответствующих мер.
- 7.4 Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 7.5 При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники школы обязаны поставить в известность заместителя директора и (или) директора, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

8. Порядок действия в случае возникновения пожара

- 8.1 В случае возникновения пожара действия работника школы и привлекаемых к тушению пожару лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей их эвакуацию и спасение.

8.2 Каждый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гарения, запах тления, повышение температуры и т. п.), обязан:

- 8.2.1 Немедленно сообщить об этом по телефонам: «01», «112».
- 8.2.2 Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из школы в безопасное место согласно плану эвакуации.
- 8.2.3 При необходимости отключить энергоснабжения в помещении.
- 8.2.4 В случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
- 8.2.5 По возможности вывести из помещения наиболее ценное имущество и документы.

Ответственный за пожарную безопасность:

А. С. Ивашков